

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書は、必ず保管してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

	警告	死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
	注意	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

- 注意する
- してはいけない
- 必ず守る

■施工上のご注意

</



注意



使用するねじは、指定されたものを使用してください。取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m※
タッピンねじ 4×35	1.0 ～ 1.2
タッピンねじ 4×10	
木ねじ 3.8×38	

※ただし、締め付け時の初期トルクはこの限りではありません。


■使用上のご注意

警告		
	感電の原因になります。 ・通電中は充電部に触らないでください。 ・清掃や保守点検時は必ず電源を OFF にし、電源の供給を止めてください。 ・配線の引っ張り、挟み込みで、配線を傷つけたり、無理なストレスをかけないでください。	本製品の故障が原因で人命ならびに社会的に重大な影響を与えるおそれがある場所には使用しないでください。
	濡れた手で操作しないでください。 故障・感電の原因になります。	接点定格範囲内でご使用ください。 故障・感電・火災の原因になります。
	次のような場所では使用しないでください。 故障・感電・火災の原因になります。 ・可燃性ガスのある場所 ・可燃性ガスが漏れるおそれのある場所 ・水滴のかかる場所 ・有機溶剤のかかる場所 ・導電性粉塵（カーボン繊維、金属粉）のある場所	保守点検は専門知識を有する人が定期的に行ってください。 故障・感電・けが・火災の原因になります。 定格電圧でご使用ください。使用電圧は定格電圧の±10%以内です。電源電圧が変動した場合でも使用電圧を超えないようにしてください。故障・感電・火災の原因になります。 異常時（寿命による動作停止、焦げ臭いなど）は電源を OFF にし、電源の供給を止めてください。感電・火災の原因になります。

⚠ 注意

⊘	精密機器ですので振動・衝撃を与えないでください。 故障の原因になります。	!	長期間使用しない場合は電源を OFF にしてください。 寿命低下の原因になります。
	次のような場所では使用しないでください。 故障・誤動作の原因になります。 ・使用温度範囲外となる場所 ・振動、衝撃のある場所 ・塩分が多い場所 ・極度に塵埃やオイルミストが多い場所 ・ノイズ(電界、磁界)の強い場所		取付キャビネットに対する耐電圧試験を行う場合は、本製品の 配線を取り外して行ってください。故障の原因になります。 長期間の使用で取付部の傷みやゆるみがないか、定期的に点検 してください。傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は適 正締付トルクにて締め付けてください。破損・落下の原因になり ます。

■各部の名称



●付属品

名称	数量
湿度センサー	1 コ
タッピンねじ 4×35	2 コ
タッピンねじ 4×10	1 コ
木ねじ 3.8×38	2 コ
取扱説明書(本紙)	1 部


■仕様

品名記号	PHV-E90C	
定格電圧(単相) V	AC100 ~ 250	
定格周波数 Hz	50/60	
定格消費電力 W	a 接点: 約 1.2(接点 ON 時)、約 0.5(接点 OFF 時) b 接点: 約 0.5(接点 ON 時)、約 1.2(接点 OFF 時)	
湿度設定範囲 %RH	30 ~ 90(10%RH ごと)	
ON・OFF 湿度幅 %RH※1	10 ~ 30(10%RH ごと)	
湿度公差 %RH※1	±10	
接点形式	C 接点	a 接点(動作時 ON、復帰時 OFF): 出力端子(1, 3)接続時
		b 接点(動作時 OFF、復帰時 ON): 出力端子(1, 4)接続時
接点定格	有電圧接点	
	a 接点(N.O.): AC125V5A(抵抗負荷)、AC250V3A(抵抗負荷) b 接点(N.C.): AC250V3A(抵抗負荷)	
接点開閉性能※2	10 万回	
使用温度範囲 °C	0 ~ +60	
使用湿度範囲 %RH	95 以下(結露なきこと)	
質量 g	70(センサー部含む)	

※1. ON・OFF 湿度幅および湿度公差は、湿度変化速度 1%RH/3 分間(無負荷時)の測定条件での値です。

※2. 接点開閉性能は負荷の種類、開閉頻度、開閉位相、周囲温度、周囲湿度などにより異なります。

【外形寸法図】



■取付

キャビネット内部に取り付けてください。

⚠ 注意


- ・雨水など水滴がかからないようにしてください。
- ・紫外線が当たらない場所に取り付けてください。
- ・湿度センサーはキャビネット内の空気対流が生じる場所に取り付けてください。
ただし、ヒーターを制御する場合、ヒーターの熱が直接加わるような場所には取り付けしないでください。

●本体取付方法


【鉄製基板、木製基板への取付方法】

- ①鉄製基板取付時は、取付寸法図に従って抜き穴加工してください。
- ②鉄製基板取付時は付属のタッピンねじ 4×35、木製基板取付時は
付属の木ねじ 3.8×38 にて本体を固定してください。

【取付寸法図(本体)】



⚠ 注意
二点鎖線は本製品を示します。




【IEC (DIN) レール (幅 35mm) への取付方法】

- ① 本体の上部ツメを IEC レールに引っ掛けてください。
- ② 上部ツメを IEC レールに引っ掛けた状態で、下部ツメを IEC レールに押し当てて「カチッ」と音がするまではめ込んでください。

ご注意

- ・必ず本体上部ツメから取り付けてください。ツメ部の破損の原因になります。
- ・本体のツメ (4 か所) が確実にハマっていることを確認してください。
- ・縦に設置された IEC レールに本体を確実に固定する場合は、別売りのストッパー【TB-DS】をご利用ください。



●湿度センサー取付方法


1. 湿度センサーを本体、または鉄製基板、木製基板に取り付けてください。

【本体への取付方法】


湿度センサーの嵌合部を、本体右下側の脚部に引っ掛けてください。本体が IEC レールに取り付けられている場合でも、湿度センサーを本体に取り付けることができます。

ご注意

- ・湿度センサーの嵌合部先端と本体の脚部が接触するまで確実に挿入してください。また、湿度センサーの腕部突起が本体の引っ掛け穴に納まるように挿入してください。
- ・湿度センサーを強固に固定したい場合は、下記の方法により取り付けてください。



【取付寸法図 (湿度センサー)】



【鉄製基板、木製基板への取付方法】


湿度センサーを付属のタッピンねじ 4×10 にて固定してください。

ご注意 木製基板に取り付ける際は、木ねじ 3.8×13 を別途、購入してください。

2. センサーコネクタ (凸) を本体のセンサーコネクタ (凹) に挿入してください。

ご注意

コネクタには向きがありますので、注意して挿入してください。コネクタの挿入が不十分な場合、読み取りエラー (動作ランプ (橙) 点滅) が生じるおそれがあります。



コネクタ挿入部

⚠ 注意



取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m
タッピンねじ 4×35	1.0 ~ 1.2
タッピンねじ 4×10	
木ねじ 3.8×38	

■結線

電源線を入力端子 (5, 6) に接続し、接続機器の電線を出力端子 (1, 3)、もしくは出力端子 (1, 4) に接続してください。




ご注意

- ・入力電圧は使用する接続機器の定格電圧を入力してください。入力端子 (5, 6) に印加した電圧が、そのまま出力端子 (1, 3) または (1, 4) に出力されます。
- ・接点定格以上の通電が必要な場合は、リレーなどを介して使用してください。
- ・結線方法を間違えますと、短絡するおそれがあります。
- ・端子は箱形 (ソルダーレス) 端子となっています。電線が燃線の場合は棒端子の使用をおすすめします。電線の露出する導電部の長さ、電線被覆の剥き代は 6 ~ 8mm としてください。(本体裏面のストリップゲージにより確認できます。)
- ・端子には 2 本以上電線を挿入しないでください。分岐する場合は別途端子台を使用してください。
- ・端子ねじ部の穴径は約 3.8mm です。先端部の直径が 3mm のマイナスドライバーを使用してください。
- ・電線を引っ張った状態にするなど、端子に負荷が加わるような配線はしないでください。
- ・加湿用の機器を使用する場合は、出力端子 (1, 4) に接続してください。(4 頁【動作】を参照)

適用電線サイズ

単線・撚線 mm ²	0.2 ~ 1.5
棒端子 (断面積) mm ²	0.25 ~ 1.5 (絶縁被覆付)

【結線図】



⚠ 警告



取り付けの際は、適正締付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、発熱・火災・感電の原因になります。また、締め付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。


ねじの呼び	適正締付トルク N・m
端子ねじ M3	0.5 ~ 0.6

湿度設定方法

設定湿度ダイヤルで動作湿度を設定し、ON・OFF 湿度幅ダイヤルで動作してから復帰するまでの湿度幅を設定してください。

ご注意

- 出荷時のダイヤルは、設定湿度ダイヤル：60%RH、ON・OFF 湿度幅ダイヤル：20%RH に設定されています。
- ダイヤルを設定する際は、先端部の直径が 3mm のマイナスドライバーでゆっくり確実に回してください。ダイヤルに傷が付くおそれがあります。
- 数字の記載されていない場所にダイヤルを設定した場合は、設定湿度ダイヤル：90%RH、ON・OFF 湿度幅ダイヤル：30%RH と認識されます。



動作

入力端子 (5, 6) に電圧が入力された状態で電源ランプ (緑) が点灯し、出力端子 (1, 3) に電圧出力された状態で動作ランプ (橙) が点灯します。



〔出力端子 (1, 3) 接続時 (a 接点：動作時 ON、復帰時 OFF) の動作〕

キャビネット内湿度が設定湿度 (動作湿度) 以上になると接点が ON になり、その湿度から ON・OFF 湿度幅分湿度が下がる (復帰湿度を下回る) と、接点が OFF になります。

〔出力端子 (1, 4) 接続時 (b 接点：動作時 OFF、復帰時 ON) の動作〕

キャビネット内湿度が設定湿度 (動作湿度) 以上になると接点が OFF になり、その湿度から ON・OFF 湿度幅分湿度が下がる (復帰湿度を下回る) と、接点が ON になります。

〔ご注意〕 出力端子 (1, 4) の接点 ON 時に動作ランプ (橙) が消灯します。




オプション

【湿度センサ延長ケーブル】

センサーケーブルを延長することで、任意の場所での湿度管理ができます。

センサーケーブルを付け替える際は、コネクタのツメ部を矢印の方向に押し引くと、湿度センサーとセンサーケーブルを取り外せます。

品名記号	長さ m	適用機種
PHV-C	2	PHV-E90C



故障と判断される前に

もう一度、次の点を調べ処置してください。

トラブル内容	処置
動作しない	- ブレーカが OFF の場合は、ブレーカを ON にしてください。 3 頁「■結線」の通りに結線が行われているか確認してください。 - 電源線が入力端子 (5, 6) に接続されているか確認してください。 - 入力電圧が接続機器の定格電圧と同じであるか確認してください。 接続機器の定格電圧が入力されていない場合、接続機器は正常に動作しない場合があります。 入力端子に電圧を印加し、設定湿度ダイヤルを 30%RH に設定してください。(この時、動作ランプ (橙) が点灯します。) この状態で出力端子 (1, 3) にテスターを接触させて電圧を確認してください。電圧がゼロの場合、故障している可能性があります。周囲の湿度が低いと上記方法で動作しない場合がありますので、30%RH 以上の環境で確認してください。
動作ランプ (橙) が点滅している	湿度センサーが湿度を読み取れない状態です。 動作ランプ (橙) 点滅時、接点 (1, 3) は OFF 状態、接点 (1, 4) は ON 状態です。 - センサーケーブルのコネクタが、湿度センサーまたは本体から外れていないか確認してください。 - 製品近傍にノイズを発生する機器、装置がある場合は、ノイズを発生する機器、装置を離すなどノイズの影響を受けないようにしてください。 - センサーケーブルが断線している可能性がありますので、コネクタとケーブルの接続部が損傷していないか確認してください。損傷している場合はセンサーケーブルを別途ご用意ください。

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談センターにお問い合わせください。

TEL (0561) 64-0152

〈受付時間〉 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日は休み)

施工業者名

TEL

施工年月日

年

月

日

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2024年4月

B

NITTO KOGYO

©NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原 2201 番地