

製品  
News

お知らせ

発行No.

BQ-2024-43 改2

発行月

2026年4月

協約形ブレーカ125AF (NE123CX, GE123CX) の  
分電盤対応

協約形ブレーカ125AF新発売に伴い、分電盤への搭載を開始します。 改1

■協約形ブレーカ125AFの仕様詳細については、製品News (K-2024-15 改1) をご参照ください。

対象機種

分岐部へ個別対応にて承ります。

| 対象機種   | 主幹 改1                   |         |
|--|-------------------------|---------|
|  | ブレーカ                    | TB・LGT  |
| 協約形プラグイン分電盤 (アイセーバ)<br>ねじタイプ分電盤<br>幹線分岐盤<br>プラグイン幹線分岐盤 (アイパワー) | 225AF<br>250AF<br>400AF | ~400A※1 |



※1. 幹線バーの容量が250A、400Aのみ対象 (150A以下は除く) となります。 改1

ご注意

- ・標準分電盤 (品名記号がある分電盤) の組替対応はできません。
- ・分岐部に協約形ブレーカ125AFを搭載する際に搭載台数の制限がありますので下記をご参照ください。

■プラグイン幹線分岐盤 (アイパワー)、幹線分岐盤については、搭載台数の制限はありません。

| 対象機種                               | 主幹 改1<br>改2    |         | 最大搭載台数 改2     |                |
|------------------------------------|----------------|---------|---------------|----------------|
|                                    | ブレーカ           | TB・LGT  | 分岐片側<br>配置タイプ | 分岐両側<br>配置タイプ  |
| 協約形プラグイン分電盤<br>(アイセーバ)<br>ねじタイプ分電盤 | 225AF<br>250AF | ~250A※2 | 2台            |                |
|                                    | 400AF          | ~400A※2 | 2台            | 片側2台<br>(最大3台) |

※2. 幹線バーの容量が250A、400Aのみ対象 (150A以下は除く) となります。 改1

実施時期

2025年4月1日より

初版 2025年3月発行 改1 2025年5月発行